空調機洗浄データシート

No. 1

納入先	ふれあい一場 殿

作業日	2017年7月25日
サービス担当者	長田

	メーカー	方式別 (天ｶｾ4, 天吊等)	型式番号	集塵機	風速計による風速測定結果		温度計による温度測定結果			設置場所	備考
					洗浄前 m/s	洗浄後 m/s	吸込 ℃	吹出 ℃	温度差 ℃		
1	ダイキン	天吊り	FHYP224P	無	5.2	9.3	27.0	14.0	13.0		
2	ダイキン	天吊り	FHYP224P	無	6.0	9.4	27.0	13.5	13.5		
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											